

Veröffentlichung gemäß § 17 (2) 2 Strom- NZV für Betreiber von Elektrizitätsverteilnetzen

Stand: 31.12.2023

Zeitliche Jahreshöchstlast [Strom-NZV §17(2) 1.]	
Mittelspannung - Netz	5,4 MW
Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung	4,7 MW
Niederspannung - Netz	4,1 MW
Netzverluste [Strom-NZV §17(2) 2.]	
Mittelspannung - Netz	284 MWh
Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung	410 MWh
Niederspannung - Netz	1236 MWh
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden [Strom-NZV §17(2) 3.]	
Niederspannung - Netz	3,8 MW
Summenlast der Netzverluste [Strom-NZV §17(2) 3.]	
Mittelspannung - Netz	144 kW
Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung	108 kW
Niederspannung - Netz	340 kW
Angaben zum vorgelagerten Netz [Strom-NZV §17(2) 5.]	
Höchstentnahmelast	4,1 MW
Bezug	7.144,3478 MWh
Summe der Einspeisungen je Netz- und Umspannebene (nach EEG/KWK-G) [Strom-NZV §17(2) 6.]	
Mittelspannung – Netz	11.223 MWh
Umspannung – Mittelspannung / Niederspannung	10.255 MWh
Niederspannung - Netz	651 MWh